



DISPOZIȚIE

privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului și măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase și înainte de începerea sezonului rece în cadrul primăriei comunei Lechința

Primarul comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud

Având în vedere:

-referatul nr.834/03.02.2022 întocmit de secretarul general al comunei Lechința, cu privire la reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului și măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase și înainte de începerea sezonului rece în cadrul primăriei comunei Lechința;

În conformitate cu:

-prevederile art.17 lit.c) și art.97-106 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, emise de M.A.I. prin Ordinul nr.163/28.02.2007;

-prevederile art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5), lit.b) și c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) litera b), art.197 alin.(1) și alin.(4) și art.198 alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

DISPUN :

Art.1. Se aprobă reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului și măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase și înainte de începerea sezonului rece, în cadrul Primăriei Lechința, după cum urmează:

Cap.I Reglementarea lucrului cu foc deschis

a) Locurile cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis sunt următoarele:

-sediul Primăriei Lechința

b) Locurile cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis vor fi marcate conform STAS 267/1-1998, STAS 297/2-1992, SR ISO 6309/1998;

c) În cadrul instituției, nu sunt locuri unde se pot executa permanent lucrări de sudură, tăiere, lipire, etc pentru care trebuie eliberat Permisul de lucru cu foc;

d) În toate celelalte locuri de muncă din cadrul primăriei este interzisă efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operații care prezintă pericol de incendiu (instalații tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori alte spații cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor combustibile etc) și este necesară eliberarea Permisului de lucru cu foc;

e) Lucrările de sudură, tăiere, lipire, etc, vor fi executate de către personalul calificat și autorizat pentru care se va executa instructajul special pentru lucrări periculoase.

Executantul lucrări are obligația de a utiliza echipamente și aparate în bună stare de funcționare.

f) Persoanele care au dreptul să emită Permis de lucru cu foc sunt:

Banabic Alexandru –șef S.V.S.U., cadru tehnic cu atribuții în apărarea împotriva incendiilor.

g) La eliberarea Permiselor de lucru cu foc se vor respecta următoarele reguli:

- Permisul de lucru cu foc se întocmește în două exemplare din care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent

- În permisul de lucru cu focul se completează toate rubricile și se vor lua toate măsurile stabilite prin conținutul acestuia

- Permisul de lucru cu foc se semnează de către emitent și se aduce la cunoștință sub semnătura șefului sectorului în care se execută lucrările ,executanților lucrărilor cu foc și Serviciul voluntar/privat pentru situații de urgență

- Permisul de lucru cu foc se consemnează în registrul pentru evidența permiselor de lucru cu focul

- Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.La terminarea lucrului,Permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

h) Lucrările de sudare,tăiere,lipire sau a altor asemenea operații care prezintă pericol de incendiu, se pot executa în spațiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor,îndepărtarea și protejarea materialelor combustibile,golirea,spălarea,blindarea traseelor de conducte ori utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor,dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor

i) Șeful sectorului de activitate (șef stație) în care se execută operațiuni cu foc deschis,are obligația să asigure măsuri pentru

1. pregătirea focului

2.instruirea personalului

3.controlul după terminarea lucrării

j) Pregătirea locului unde se execută lucrarea sau tăierea cu flacăra oxiacetilenică presupune

-înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălțimea de minim 2m și bine ancorate pe podea(teren)

-îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile transportabile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudării și tăierii

-curățirea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 100mm de o parte și de alta a punctului de lucru

- umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteele sau brocurile de sudura cu flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente

-înlăturarea posibilităților ca sursele de foc(scântee,particule incandescente etc) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală și pereți cu plăci sau dopuri necombustibile

- amplasarea la distanța de siguranță a generatorului de acetilenă transportabil și a buteliei de oxigen, astfel: cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură sau orice sursă de foc deschis și respectiv, cel puțin 5m între ele

-dotare cu mijloace de primă intervenție corespunzătoare

- asigurarea prezenței persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis

k) Instrucțiunile speciale pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea lucrărilor în timpul cărora pot apărea situații generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor atmosfere potențial explozive ori se poate favoriza producerea unor situații de urgență

Lucrările care fac obiectul unui astfel de instructaj se referă în principal la:

- executarea unor operațiuni de manevră ori de comandă a unor instalații sau utilaje tehnologice de importanță ori intervenția asupra acestora, a căror operare greșită poate determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare,explozii,calamități naturale ori a altor situații de urgență

-lucrări de reparații sau de întreținere ,distrugerea unor deșeuri sau reziduuri periculoase pentru viața oamenilor sau pentru mediu

- prelevarea de probe din recipiente sau instalații care conțin substanțe periculoase
- lucrări de sudare
- lucrări de tăiere sau lipire cu flacără
- lucrări care pot provoca scântei mecanice
- lucrări care pot provoca scântei și arcuri electrice sau scurtcircuite
- lucrări de topire a bitumului sau asfaltului
- lucrări de curățare prin ardere a unor utilaje,aparate,conducte tehnologice sau conductoare electrice
- lucrări la care se utilizează foc deschis (dezghețări , decongelări,aprinderea cuptoarelor tehnologice,cazanelor, etc)
- punerea ori repunerea în funcție a instalațiilor și utilajelor tehnologice care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora
- aplicarea unor materiale de protecție din care se pot degaja cu ușurință vapori și gaze inflamabile și/sau explozive
- curățarea interioară a unor vase,rezervoare,recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost stocate,prelucrate ori vehiculate produse combustibile
- depozitarea,manipularea și transportul de substanțe/materiale periculoase
- spectacole cu foc deschis/jocuri de artificii

Instructajul special pentru lucrări periculoase se efectuează astfel:

- privind tehnologia de execuție, de către conducătorul formației de lucru
- privind condițiile tehnologice, de către conducătorul locului de muncă

Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se consemnează,după caz, în autorizația de execuție a lucrării,registru de tură sau în fișele individuale

Pe timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

- supravegherea permanentă a flacărei, a răspândirii traiectoriilor scânteiilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură
- strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă
- închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de oxiacetilenă, dacă durată întreruperii executării lucrării depășește 10 minute
- interzicerea agățării arzătoarelor,chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă
- neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau urcării pe scări,schele,etc
- evacuare carbitului din generator în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă îndelungată

După terminarea lucrării,șeful sectorului de activitate va asigura următoarele măsuri:

- verificarea minuțioasă a locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu:zone incandescente,miros de ars sau degajări de fum,etc.
- descoperirea tuturor zonelor protejate ,verificându-se dacă starea lor este intactă și luarea de măsuri în consecință
- verificarea la anumite intervale , pe parcursul a mai multor ore și în timpul nopții a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acesteia
- depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare
- reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării
- colectarea slamului de carbide în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat

Art.2 Arderea resturilor vegetale,gunoaielor,deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți,asigurându-se supravegherea permanentă a arderii,precum și stingerea jarului după terminarea activității

Art.3 Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40m față de locurile cu pericol de explozie :gaze și lichide combustibile ,vapori inflamabili,explozivi etc.,respectiv 10metri față de materiale sau substanțe combustibile :lemn,hârtie,carton asfaltat,bitum,ulei etc.,fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Art.4. Distrugerea prin ardere a unor deșeuri sau reziduri combustibile se efectuează și cu respectarea legislației specifice privind protecția mediului.

Art.5. Folosirea flăcării :lumânări,făclii,torțe și alte asemenea pe timpul întreruperii curentului electric este interzisă fără luarea următoarelor măsuri:

- evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile;
- folosirea unor suporturi incombustibile;
- prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare,manevrare greșită etc;
- stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;
- nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea și intervenția de gaz de incendiu;
- asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;
- anunțarea după caz ,a serviciului profesionist,voluntar sau privat, pentru situații de urgență,a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art.6 Cap. II.Reglementarea fumatului :Fumatul este interzis în incinta primăriei ,cu excepția locurilor prevăzute la art.2 din prezenta dispoziție ,vor fi marcate conform STAS 297/1-1998,STAS 297/2-1992,SR ISO 6309/1998,de către cadrul tehnic psi. **Se interzice accesul cu țigara aprinsă în incinta instituției.**

Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:

- scrumiere sau vase cu apă,nisip sau pământ,
- instrucțiuni afișate cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu,
- mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanță mai mare de 40 m față de locurile în care există pericol de explozie :gaze și lichide combustibile ,vapori inflamabili, etc.,respectiv 10metri față de locurile în care există materiale solide combustibile :lemn,hârtie, textile, carton asfaltat,bitum,etc., și 50 m față de culturile păioase în perioada coacerii și recoltării sau de zonele împădurite.

Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere cum ar fi : draperii,perdele,jaluzele.

Depunerea în scrumiere a altor deșeuri de materiale combustibile cum sunt hârtia ,cartonul,textilele ,este interzisă.

Golirea scrumierelor în coșurile de hârtie sau alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

Art.7 Prezenta dispoziție se va comunica prin grija secretarului general al comunei cu :

- Instituția Prefectului,Județul Bistrița-Năsăud
- Primarul comunei Lechința
- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Lechința
- persoanele interesate prin afișare la sediul primăriei și pe pagina de internet

Ing.Flor

Nr.39

Din 03.02.2022



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL U.A.T.,
Haneș Rodica